


Plan dróg ewakuacyjnych dla budynku Wydziału EiTI

Plan dróg pożarowych



Dane charakterystyczne budynku(stara część):


- powierzchnia zabudowy: ok. 4 384 m² ,
- powierzchnia całkowita: ok. 23 384 m² ,
- ilość kondygnacji nadziemnych: 7 (6 + podasze),
- ilość kondygnacji podziemnych: 1,
- wysokość budynku: 26,40 m,
- kategoria zagrożenia ludzi: ZL III - obiekt dydaktyczno - biurowy, ZL I - audytorium, PM-pomieszczenia techniczne
- strefy pożarowe (9): piwnica parter i 1 piętro to jedna strefa pożarowa, każda kolejna kondygnacja stanowi osobną strefę pożarową,
- gęstość obciążenia ogniowego: <500MJ/m²

Dane charakterystyczne budynku :

- wysokość 23,65 m,
- ilość kondygnacji nadziemnych: 5,
- ilość kondygnacji podziemnych: 2,
- powierzchnia zabudowy: 870,96 m²,
- powierzchnia całkowita: ok. 6 416,71 m²,
- kubatura brutto - 22 902 m³,
- kategoria zagrożenia ludzi: ZL III - obiekt dydaktyczno - biurowy, PM-pomieszczenia techniczne i garaż poziom -2
- strefy pożarowe (7): każda kondygnacja stanowi osobną strefę pożarową,
- gęstość obciążenia ogniowego: <500MJ/m²

LICZBA OSÓB W BUDYNKU	
STARA CZĘŚĆ	3500 OSÓB
NOWA CZĘŚĆ	900 OSÓB
LEGENDA	
	GAŚNICA
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY
	PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI EWAKUACYJNE
	KIERUNKI EWAKUACJI W PRAWO LUB W LEWO
	KIERUNKI EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
	KIERUNEK EWAKUACJI
	DOJAZD POŻAROWY DO BUDYNKU
	MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB DO EWAKUACJI
POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ	
TEMAT	
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK	
GMACH ELEKTRONIKI ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa	

Gmach WEiTl, poziom -2



LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI	
STARA CZĘŚĆ	8 OSÓB
NOWA CZĘŚĆ	5 OSÓB

LEGENDA	
	GAŚNICA
	REZCZYNY OSTRZEŻACZ POŻAROWY
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY
	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	MEJSCA ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI EWAKUACYJNE
	KIERUNKI EWAKUACJI W PRAWO LUB W LEWO
	KIERUNKI EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
	KIERUNEK EWAKUACJI
	DOŁĄŻY POŻAROWY DO BUDYNKU
	(20) MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB DO EWAKUACJI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	
TEMAT INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK GMACH ELEKTRONIKI ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa	
TYTUŁ RYSUNKU POZIOMI -2	
OPRACOWAŁ mgr inż. Karol Krakowski	PODPIS
SPRAWDZIŁ st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Adam Dąbrowski	PODPIS
DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2021	NR RYSUNKU 2 Z 10

Gmach WEiT, poziom 0




LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI	
STARA CZĘŚĆ	300 OSÓB
NOWA CZĘŚĆ	80 OSÓB

LEGENDA	
	GAŚNICA
	HYDRANT WĘWĘTRZNY
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY
	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI EWAKUACYJNE
	KIERUNKI EWAKUACJI W PRAWO LUB W LEWO
	KIERUNKI EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
	KIERUNEK EWAKUACJI DO BUDYNKU
	DZIAŁY POŻAROWY DO BUDYNKU
	MAKSYMALNA LICZBA OSÓB DO EWAKUACJI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	
TEMAT INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK GMACH ELEKTRONIKI ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa	
TYTUŁ RYSUNKU PARTER	
OPRACOWAŁ mgr inż. Karol Krakowski	PODPIS
SPRAWDZIŁ st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Adam Dąbrowski	PODPIS
DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2021	NR RYSUNKU 4 Z 10

Gmach WEiT, poziom 1



Gmach WEiT, poziom 2



LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI	
STARA CZĘŚĆ	398 OSÓB
NOWA CZĘŚĆ	188 OSÓB

LEGENDA	
	GAŚNICA
	REZERWNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY
	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	MIJSCA ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI EWAKUACYJNE
	KIERUNKI EWAKUACJI W PRAWO LUB W LEWO
	KIERUNKI EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
	KIERUNEK EWAKUACJI DO BUDYNKU
	DOŁĄŻY POŻAROWY DO BUDYNKU
	MAKSYMALNA LICZBA OSÓB DO EWAKUACJI (20)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	
TEMAT INSTRUKCJA BEZPIECZYSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK GMACH ELEKTRONIKI ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa	
TYTUŁ RYSUNKU 2 PIĘTRO	
OPRACOWAŁ mgr inż. Karol Krakowski	PODPIS
SPRAWDZIŁ st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Adam Dąbrowski	PODPIS
DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2021	NR RYSUNKU 6 Z 10

Gmach WEiT, poziom 3



LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI	
STARA CZĘŚĆ	308 OSÓB
NOWA CZĘŚĆ	188 OSÓB

LEGENDA	
	HYDRANT WENIETRZNY
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY
	MEJSCA ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI EWAKUACYJNE
	KIERUNKI EWAKUACJI W PRAWO LUB W LEWO
	KIERUNKI EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
	KIERUNEK EWAKUACJI DO BUDYNKU
	DŁOŻYŻYWO POŻAROWY
	MAKSYMALNA LICZBA OSÓB DO EWAKUACJI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ	
TEMAT INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK GMACH ELEKTRONIKI ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa	
TYTUŁ RYSUNKU 3 PIĘTRO	
OPRACOWAŁ mgr inż. Karol Krakowski	PODPIS
SPRAWDZIŁ st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Adam Dąbrowski	PODPIS
DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2021	NR RYSUNKU 7 Z 10

Gmach WEiT, poziom 4



Gmach WEiT, poziom 5




LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI	
STARA CZĘŚĆ	308 OSÓB
NOWA CZĘŚĆ	188 OSÓB

LEGENDA	
	GAŚNICA
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY
	HYDRANT WĘWĘTRZNY
	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	MEJSCA ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI EWAKUACYJNE
	KIERUNKI EWAKUACJI W PRAWO LUB W LEWO
	KIERUNKI EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
	KIERUNEK EWAKUACJI DO BUDYNKU
	DOŁĄZY POŻAROWY DO BUDYNKU
	MAKSYMALNA LICOŚĆ OSÓB DO EWAKUACJI (20)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	
TEMAT INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK GMACH ELEKTRONIKI ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa	
TYTUŁ RYSUNKU 5 PIĘTRO	
OPRACOWAŁ mgr inż. Karol Krakowski	PODPIS
SPRAWDZIŁ st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Adam Dąbrowski	PODPIS
DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2021	NR RYSUNKU 9 Z 10

Gmach WEiT, poziom 6



LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI	
STARA CZĘŚĆ	60 OSÓB
NOWA CZĘŚĆ	60 OSÓB

LEGENDA	
	GADNICA
	REZYNOWY OSTRZEGAJĄCY POŻAROWY
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY
	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI EWAKUACYJNE
	KIERUNKI EWAKUACJI W PRAWO LUB W LEWO
	KIERUNKI EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
	KIERUNEK EWAKUACJI DO BUDYNKU
	DŁOŻY POŻAROWY
	MAKSYMALNA LICZBA OSÓB DO EWAKUACJI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	
TEMAT INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK GMACH ELEKTRONIKI ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa	
TYTUŁ RYSUNKU PODDASZE	
OPRACOWAŁ mgr inż. Karol Krakowski	PODPIS
SPRAWDZIŁ st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Adam Dąbrowski	PODPIS
DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2021	NR RYSUNKU 10 Z 10